

ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗ**№205000624/05.08.2016г.**

Днес, 05.08.2016г., в гр. Варна между

“ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА” ЕАД гр. Варна,
ЕИК по ЗДДС BG 103195446, ЕИК 103195446
Адрес: 9020 гр. Варна, ул. “Янош Хуняди” №5
Тел./факс:

e-mail:

БАНКА:

BIC:

IBAN:

представявано от **Фредерик Лоран Фарош** – Изп. Директор,
наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
ЕИК по ЗДДС BG 831133152, ЕИК 831133152
Адрес: 1591 гр. София, бул Христофор Колумб №9, ет.3
Тел./факс 02/8075571/8075598
e-mail: turbo@bg.abb.com
БАНКА: ИНГ Банк, Клон София,
BIC: INGBBGSF,
IBAN: BG13INGB91451000027317IBAN,
представявано от **Екехард Нойрайтер** и **Станчо Станчев**
наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява следното:

„Техническо обслужване на турбокомпресори на когенерационни мощности на Веолия Енерджи Варна ЕАД”, конкретизирано по видове дейности и цени в Приложение №1 към настоящия Договор.

1.2 Срокът на договора е 40 (четиридесет) работни дни и започва да тече след подписване на протокола за предоставяне на турбокомпресорите за техническо обслужване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Този срок е формиран на база максимален срок от 5 (пет) работни дни за извършване на пълно техническо обслужване на един турбокомпресор.

1.3 По-нататък в Договора турбокомпресорите ще бъдат наричани – Съоръженията.

2. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Единичните цени и общата стойност на работата (с вкл.материали и резервни части), предмет на договора, са описани в Приложения №1, неразделна част от договора.

2.2 Общата стойност на договора е 48 899, 45 лв.(четиридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и девет и 0.45) без ДДС.

2.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т.2.2 по следния начин:

- 30% от общата стойност към датата на предоставяне за обслужване на първите турбокомпресори;

- 70% - до 30 дни след изпълнение и след представяне на Фактура, протокол за извършената работа и всички други съпътстващи документи по изпълнения предмет на поръчката.
- 2.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща реално извършени работи и вложени резервни части и материали въз основа на двустранно подписан сервизен протокол.

3. ДОСТАВКА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

- 3.1 Мястото на доставка по смисъла на Договора е ДАР Инсталацията на Възложителя, с адрес, гр. Варна, бул. "Янош Хуняди" №5.
- 3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да придобие собствеността и да получи владението на доставени и вложени резервни части и материали в Съоръженията. Собствеността и владението, на всички отстранени части или компоненти от Обектите, които са били заменени с нови части, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор остава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Собствеността върху такива части не преминава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при приключване отстраняването на заменената част.
- 3.3 Рискът от случайно погиване или повреждане на монтираните резервни части ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след завършване на дейностите по подмяна на старите части. До този момент той се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

- 4.1 В случай на некачествено и недобросъвестно изпълнение на задълженията си по настоящия договор и ако от това настъпят вреди върху обектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение, съответстващо на цялата стойност за нанесени щети, които са претърпени от собственика. Стойността на обезщетението е изискуема от момента на представяне на подписан от страните констативен протокол и данъчна фактура.
- 4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да бъде отговорен за каквито и да е индиректни (косвени) или последващи щети (включително, но не само: загуба на ползване, договор, възможност, печалба, загуба на продукция, пропуснати ползи, лихви, и др.), произтичащи от или във връзка с този договор.
- 4.3 Независимо от действието на останалите разпоредби в този договор кумулативната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичаща от или свързана с изпълнението на този договор не може да надхвърля общата стойност на този договор.
- 4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, срочно, качествено и безопасно изпълнение на всички дейности по настоящия договор.
- 4.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприема всички целесъобразни, обичайни и разумни предпазителни мерки за избягване възникването на вредоносни събития по/върху Обектите по време на изпълнение на задълженията си по този Договор. В случай на възникнала опасност или вредоносно събитие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и да взема съответните мерки по предотвратяването или ограничаването на щетите.

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

- 5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че подлежащите за подмяна резервни части са нови, неизползвани, последен модел/тип. Качеството на резервните части отговаря на условията на този договор и приложенията към него.
- 5.2 В случай на доставка на некачествено резервни части или извършване на некачествена сервизна работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефектите в договорен между двете страни по договора срок, но не по-късно от 5 работни дни, след получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до Съоръженията. Срока за отстраняване на евентуални нередности и на функционалните изпитания не удължава срока на гаранцията.
- 5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното резервни части и извършената сервизна работа ще отговаря на параметрите, определени в този договор, приложенията към него и техническата документация.
- 5.4 Гаранционният период на Сервизната работа, вкл. подменените резервни части, предмет на този договор е 12 (Дванадесет) месеца от датата на доставка на Съоръженията – ДАР Инсталацията на Възложителя, с адрес, гр. Варна, бул. "Янош Хуняди" №5 и монтажа им на двигателите.
- 5.5 Гаранцията е валидна само при правилна експлоатация на Съоръженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията на Производителя и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на количествени и качествени рекламации за извършената сервизна услуга. Количествени и видими качествени несъответствия се установяват при доставката и документиран с приемо-предавателния протокол, ако не е уговорено изрично друго между Страните.

6.2 За установяване на качествени несъответствия, които не е било възможно да бъдат установени в рамките на обикновен оглед при доставката, включително за предявяване на гаранционни рекламации, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено уведомление в рамките на 1 работни дни от установяване на дефекта, като едновременно с това незабавно преустановява използването(експлоатацията) на Съоръженията.

6.3 В случай че Страните не могат да постигнат споразумение относно естеството на дефекта, установяването на несъответствията се извършва от независима контролна организация, която издава акт за съответната проверка, с посочени методи, способности и режими на изследване и резултати от изпитанията. Становището на контролната организация е обвързващо за Страните.

6.4 Всички разходи, свързани с изпращането и връщането на частите и/или Съоръженията, необходими за отстраняване на дефекта по време на гаранционния срок от или до мястото на доставка ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. САНКЦИИ

7.1 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави Сервизната услуга или част от нея, или изисквана за нея техническа документация, или не изпълни други договорени дейности в установения по Договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността на услугата, за която е реализирана забавата, за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от нея.

7.2 При забавя в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от дължимата сума, но не повече от 5% от нея.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

8.1 Форс мажор (непреодолима сила по чл.306 от Търговския закон) е всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на Страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, стачки, локаут, безредици, война, революция или актове, действия или бездействия на държавни органи.

8.2 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в 7 (седем) дневен срок другата Страна в какво се състои същата и възможните последици от нея за изпълнението на договора. В 14 (четиринадесет) дневен срок от възникване на събитието, Страната която се позовава на непреодолима сила, представя доказателство от компетентни органи и/или търговска палата в страната където събитието е възникнало за наличието му. С цел избягване на съмнение, невъзможността за плащане не се квалифицира като Форс мажор.

8.3 Изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на действие на непреодолимата сила.

8.4 Ако форсмажорните обстоятелства продължават еднократно повече от 15 (петнадесет) или кумулативно 30 (тридесет) дни, всяка от Страните може да прекрати Договора, чрез изпращане на писмено уведомление, имащо незабавно действие, без да дължи каквито и да е обезщетения за това.

8.5 В случай на прекратяване на Договора по този член, Страните следва да разчетат/прихванат насрещните си задължения, като Възложителят е задължен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всичко получено и/или вече експедирано от производител до момента на база съществуващите поръчки/уговорки, както и направените разходи за запазване и съхранение на оборудването по време на действие на непреодолимата сила.

9. ПОДСЪДНОСТ

9.1 В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на преговорите, те подлежат на разглеждане от компетентния съд

10. ОБЩИ УСЛОВИЯ

10.1 Този договор влиза в сила с подписването му от всяка от Страните, като в случай че подписите не са положени едновременно, считано от датата на полагането на последния подпис;

10.2 Недействителността на отделна клауза от договора не се отразява на действителността на останалите клаузи.

10.3 Съоръженията, предмет на настоящия договор, не трябва при никакви обстоятелства да бъдат използвани във връзка с ядрен реактор или други ядрени мощности. Всяка такава употреба изисква пълна защита от ядрена отговорност на Изпълнителя и неговите поддоставчици, при условия определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.4 Действието на настоящия Договор може да бъде прекратено едностранно от всяка от страните след 5-дневно писмено предизвестие

10.5 В случай на прекратяване на Договора страните се задължават да подпишат допълнително споразумение за уреждане на задълженията си към момента на прекратяването му

10.6 Всички допълнения и изменения към настоящия Договор са валидни, само ако са изготвени в писмен вид и са подписани и от двете страни

10.7 За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия Договор, се прилагат действащите в Република България нормативни актове.

10.8 Настоящия Договор и Приложенията към него се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните

11. БИЗНЕС ЕТИКА

11.1 С подписване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява и потвърждава, че е получил копие от Кодекса за етично поведение на ABB Групата и/или му е била предоставена информация как да намери Кодекса за етично поведение в Интернет на уеб портала: www.abb.com/integrity.

11.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява своите договорни задължения по настоящия договор с по същество същите стандарти на етично поведение в бизнеса.

11.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осигурил "Гореща Линия Бизнес Етика за Партньори", където клиенти и техните служители могат да докладват за всяко нарушение на закона или на Кодекса за етично поведение на ABB, а именно на тел. +41 43 317 33 67, или в електронен вид на интернет страницата: www.abb.com/integrity

Неразделна част от настоящия Договор е Приложение №1

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Екехард Нойрайтер
Управляващ Директор

Станчо Станчев
Управител

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Фредерик Лоран Фарош
Изпълнителен Директор

Каракостова

Приложение №1

Минимален обхват на Дейностите по Обслужване на Турбокомпресор
Замерване и Отчитане на Клиренса – Турбинно Колело – Изходящ Фланец
Демонтаж Въздушен Корпус и Входящ Газов Корпус
Замерване и Отчитане на Радиален и Аксиален Клиренс на вала
Разглобяване на Лагерната Касета
Почистване и Инспекция на Всички Компоненти
Замерване и визуална инспекция на всички части
Визуална инспекция на Филтъра/ Шумозаглушителя – ако е приложимо
Динамично Балансиране на Турбинния вал и Компресорното Колело съгласно работната инструкция на производителя
Сглобяване на Лагерната Касета
Замерване и Отчитане на Радиален и Аксиален Клиренс на вала
Сглобяване Въздушен Корпус и Входящ Газов Корпус
Замерване и Отчитане на Клиренса – Турбинно Колело – Изходящ Фланец
Подготовка на Турбокомпресора за монтаж на Двигателя

Ценова Таблица по Видове Дейности и Резервни Части							
Номер Когенератор	Тип ТКА	Сериен номер на ТКА	Прогнозни работни часове Октомври, 2016 г.	Видове Дейности по междинно техническо обслужване 2016г.	Цена на Сервизния труд по видове дейности, лева, без ДДС	Прогнозни резервни части по междинно техническо обслужване 2016г.	Единична Цена на Резервните Части, лева, без ДДС
Когенератор №1	TPS 52-F32	HT536443	23688	Демонтаж/монтаж от/на двигателя на Турбокомпресор К-кт*	586.75	Комплект No 97070- к-т резервни части, проверка компресорно колело и турбинно колело.	655.20
						Комплект No 97076- к-т резервни части, проверка лагери.	788.20
				Пълно техническо обслужване на Турбокомпресор К-кт в Сервиз, вкл.	2190.53		

				балансиране на Ротора**			
	TPS 52-F32	HT536442	23688	Демонтаж/монтаж от/на двигателя на Турбокомпресор К-кт	586.75	Комплект No 97070- к-т резервни части, проверка компресорно колело и турбинно колело.	655.20
						Комплект No 97076- к-т резервни части, проверка лагери.	788.20
				Пълно техническо обслужване на Турбокомпресор К-кт в Сервиз, вкл. балансиране на Ротора	2190.53		
Когенератор №2	TPS 52-F33	HT545098	17170	Демонтаж/монтаж от/на двигателя на Турбокомпресор К-кт	586.75	Комплект No 97070- к-т резервни части, проверка компресорно колело и турбинно колело.	655.20
						Комплект No 97076- к-т резервни части, проверка лагери.	788.20
				Пълно техническо обслужване на Турбокомпресор К-кт в Сервиз, вкл. балансиране на Ротора	2190.53	К-т No 97080- к-т резервни части, смяна на лагери .	5 977.00
	TPS 52-F33	HT545099	17170	Демонтаж/монтаж от/на двигателя на Турбокомпресор К-кт	586.75	Комплект No 97070- к-т резервни части, проверка компресорно колело и турбинно колело.	655.20
						Комплект No 97076- к-т резервни части, проверка лагери.	788.20
				Пълно техническо обслужване на Турбокомпресор К-кт в Сервиз, вкл. балансиране на Ротора	2190.53	К-т No 97080- к-т резервни части, смяна на лагери .	5 977.00
Когенератор	TPS 52-F33	HT493538	53500	Демонтаж/монтаж от/на двигателя на	586.75	Комплект No 97070- к-т резервни части, проверка компресорно колело	655.20

№3				Турбокомпресор К-кт		и турбинно колело.	
						Комплект No.97076- к-т резервни части, проверка лагери.	788.20
				Пълно техническо обслужване на Турбокомпресор К-кт в Сервиз, вкл. балансиране на Ротора	2190.53	Предпазен пръстен, 57210	1 590.00
	TPS 52-F33	HT493539	53500	Демонтаж/монтаж от/на двигателя на Турбокомпресор К-кт	586.75	Комплект No 97070- к-т резервни части, проверка компресорно колело и турбинно колело.	655.20
						Комплект No.97076- к-т резервни части, проверка лагери.	788.20
				Пълно техническо обслужване на Турбокомпресор К-кт в Сервиз, вкл. балансиране на Ротора	2190.53	Предпазен пръстен, 57210	1 590.00
Когенератор №4	TPS 52-F32	HT493537	52000	Демонтаж/монтаж от/на двигателя на Турбокомпресор К-кт	586.75	Комплект No 97070- к-т резервни части, проверка компресорно колело и турбинно колело.	655.20
						Комплект No.97076- к-т резервни части, проверка лагери.	788.20
				Пълно техническо обслужване на Турбокомпресор К-кт в Сервиз, вкл. балансиране на Ротора	2190.53		
	TPS 52-F32	HT839056	52000	Демонтаж/монтаж от/на двигателя на Турбокомпресор К-кт	586.75	Комплект No.97070- к-т резервни части, проверка компресорно колело и турбинно колело.	655.20
						Комплект No.97076- к-т резервни части, проверка лагери.	788.20

				Пълно техническо обслужване на Турбокомпресор К-кт в Сервиз, вкл. балансиране на Ротора	2190.53		
Стойност на Сервизния труд					22 218.23	Стойност на Резервните Части	26 681.22
Обща стойност лева, без ДДС					48 899.45		

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Екехард Нойрайтер
Управляващ Директор

Станчо Станчев
Управител

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Фредерик Лоран Фарош
Изпълнителен Директор



СПОРАЗУМЕНИЕ

Към Договор №205000624/05.08.2016г. за

Техническо обслужване на турбокомпресори на когенерационни мощности на Веолия Енерджи Варна ЕАД

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност/услуги от контрактори на територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД, съгласно чл.18 от ЗБУТ и осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания на околната среда при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

Днес, 05.08.2016 г., на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се сключи настоящото споразумение, между:

Изпълнителя –

„АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,

ЕИК по ЗДДС BG 831133152, ЕИК 831133152

Адрес: 1591 гр. София, бул Христофор Колумб №9, ет.3

Тел./факс 02/8075571/8075598

e-mail: turbo@bg.abb.com

представявано от Екехард Нойрайтер и Станчо Станчев

и

Възложителя - „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9020, ул. „Янош Хуняди“ № 5, ЕИК: 103195446, представлявано от Фредерик Фарош, в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството, Страните се споразумяха за следното:

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящото споразумение се отнася за извършване на дейности само в обхвата на задълженията по Договора – възложени работни процеси, свързаните с тях работни места, работно оборудване, помещения и организация на труда и безопасността на наетите от Възложителя и Изпълнителя работници и подизпълнители на територията на дружеството, находяща се на ул.Янош Хуняди 5, град Варна;

2. За координирането на съвместните мероприятия по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда отговорност носят:

- от страна на Изпълнителя „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – Стоян Йонков на длъжност Сътрудник отдел Безопасност на труда и охрана с тел. _____ и

- от страна на Възложителя - „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД – Йордан Грозев, на длъжност Инженер Техническа безопасност.

3. Координаторите имат следните основни задачи:

☐ контролират спазването на изискванията на настоящото Споразумение и изискванията на действащата нормативна уредба по отношение на безопасност и здраве при работа;

☐ организират съвместната работа между работещите на територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

4. За извършването на дейности, които не са описани в настоящето Споразумение, се спазват изискванията на вътрешните правила във Веолия Енерджи Варна ЕАД и действащите нормативни изисквания на Република България.

5. Всички работещи трябва да преминат начален инструктаж от страна на „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД. Персоналът подлежи на последващ периодичен инструктаж от

страна на представители на Веолия Енерджи Варна ЕАД, и вследствие на това е наясно с правилата, нормите и реда за спазване на пожарна и аварийна безопасност в дружеството. Всички нормативни документи, в т.ч. правилниците по безопасността на труда и правилата за ПАБ са задължителни за Изпълнителя и неговия персонал. Изпълнителят се задължава да съблюдава правилата и мерките установени във Веолия Енерджи Варна ЕАД за ликвидиране на опасности, оказване на първа помощ, противопожарната охрана и условия за евакуация на работниците и служителите.

6. „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД е длъжна да не допуска работещи, които нямат необходимата квалификация, не са обучени за възложената им работа и не притежават необходимия документ за правоспособност.

II. РИСКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД

- ☐ рискове, свързани с движението на моторни превозни средства
 - ☐ рискове, свързани с дейности на външни изпълнители при извършване на транспортни и строителни и монтажни работи
 - ☐ рискове, свързани с пожар и други аварийни ситуации
 - ☐ рискове, свързани с употребата на опасни химични вещества
 - ☐ рискове, свързани с експлоатацията на съоръжения с повишена опасност
1. При провеждането на началния инструктаж работещите се информират за конкретните рискове на територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД.
 2. На територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД опасните дейности и места са обезопасени и/или обозначени със знаци за безопасност. Работещите са длъжни да спазват правилата, определени с тези знаци.

III. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Инструктажи и обучения

1. На работещите да се провеждат начален, периодичен, извънреден и инструктаж на работното място съгласно изискванията, определени в НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
2. Работещите трябва да са обучени за дейностите, които ще извършват съгласно изискванията на българското законодателство и настоящото споразумение.
3. Документите за придобити квалификация и правоспособност (копия от тях) трябва да се намират в работещите.

Придвижване, паркиране и достъп до други територии

4. Движението на пътни превозни средства трябва да се извършва с максимална скорост от 20 км/час и при спазване на правилата, определени в Закона за движението по пътищата.
5. Паркирането на МПС се извършва според указанията на координатора по настоящото споразумение от страна на „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД
6. Пешеходците трябва да стоят на безопасно разстояние от движещи се пътни превозни средства или зони където се извършват товарно – разтоварни дейности.
7. За придвижване при зимни условия да се използват почистените маршрути.
8. Забранено е:
 - ☐ паркирането и спирането на места, където ще се възпрепятства движението на други превозни средства, както и в близост до входи на сгради, пожарни хидранти (обозначени с червени пирамиди и знаци) и сборен пункт за евакуация, обозначен със зелени табели;
 - ☐ пребиваването в зони, които не са свързани с целта на посещението, без разрешението на координатора по настоящото споразумение от страна на Веолия Енерджи Варна ЕАД;
 - ☐ преминаването през тревни площи, ограждения или през територии, сигнализирани с обезопасителни ленти и знаци, освен ако работещите нямат разрешение за това;
 - ☐ самоволното премахване на ограждения и обезопасителни средства;

Основни правила за извършване на товарно – разтоварни дейности

9. Товаренето и разтоварването на автомобили с ремаркета трябва да се извършва при изгасен двигател, задействана ръчна спирачка и поставени подпорни клинове (отпред и отзад) на едно от независимите колела.

10. Товарите, превозвани с автомобили и ремаркета трябва да бъдат сигурно укрепени.

11. При подреждане на товарите, трябва да се спазват нормите за допустимите товарни габарити.

12. Преди да потегли автомобилът, шофьорът е длъжен да провери дали товарно-разтоварните машини и работниците са на безопасно разстояние от автомобила.

13. Автомобилите потеглят след подаден сигнал от отговорника на товаро-разтоварните дейности.

14. При потегляне автомобилите подават необходимите установени светлинни сигнали.

15. Участниците в товарно-разтоварните дейности задължително използват светоотразително (сигнално) облекло и защитни обувки.

16. Забранено е:

☐ на шофьора и други лица да бъдат в кабината на автомобила, когато той се товари и разтоварва.

☐ стоенето на работници върху товарите при транспортирането им;

☐ превозването на хора с транспортни, подемно-транспортни, товарни и други средства за транспорт, предназначени за тази цел;

☐ стоенето на работници и товарно-разтоварни машини в непосредствена близост до автомобила при маневрирането му на товарно-разтоварната площадка;

☐ използването на транспортни средства с неизправни сигнални, светлинни, кормилни, спирачни, осветителни и звукови системи!

Използване на работно оборудване и енергопреносни системи

17. Използването на работно оборудване трябва да е технически изправно и безопасно, като това се удостоверява с периодични проверки, които се документират.

18. За всяко използвано оборудване трябва да е налична на мястото на използването му инструкция за безопасна работа.

19. Работещите, използващи работно оборудване трябва да са инструктирани и обучени за безопасната му употреба.

20. Работещите са длъжни да не оставят без контрол работното си оборудване и да го поддържат и съхраняват по начин изключващ употребата му от неквалифициран персонал.

21. Веолия Енерджи Варна ЕАД има право да спира от експлоатация оборудване, което не отговаря на нормативните изисквания, или което крие потенциални опасности за здравето и безопасността на работещите.

22. Забранява се използването на чуждо работното оборудване, с изключение на случаите, когато има предварително съгласие за това от собственика.

23. Комутирането, присъединяването и използването на енергопреносните системи се извършва само след разрешение от страна на Веолия Енерджи Варна ЕАД.

24. Електрически удължители и захранващи кабели на ел. уредби се поставят по начин, изключващ спъвания в тях и увреждането на изолацията им.

Тютюнопушене и употреба на алкохол и други упойващи вещества

25. Разрешените места за пушене са обозначени с указателни знаци и табели.

26. Забранено е внасянето и употребата на алкохол, работа в нетрезво състояние или под въздействие на други упойващи вещества.

Докладване на инциденти, първа долекарска и спешна медицинска помощ

27. Работещите са длъжни да уведомят незабавно координатора по настоящото споразумение от страна на Веолия Енерджи Варна ЕАД за всички инциденти (смърт, тежко нараняване, увреждане и влошаване на здравето, пожар, разлив или разпиляване на химични вещества, бомбена заплаха, увреждане на околната среда и др.).

28. Работещите са длъжни да уведомят координатора по настоящото споразумение от страна на Веолия Енерджи Варна ЕАД за всяка опасност и риск за околната среда и здравето и безопасността на пребиваващите на територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД, формирани в резултат от дейността им.

29. На работните места трябва да са налични аптечки, оборудвани с консумативи за оказване на първа долекарска помощ, съобразно рисковете на работното място. Аптечките трябва да са достъпни по всяко време и работещите трябва да знаят местонахождението им.

30. При нужда от спешна медицинска помощ работещите трябва да позвънят на ТЕЛ.:122. и да предоставят информация относно местонахождението, вида на нараняванията и броя на пострадалите лица.

31. При нужда от първа долекарска помощ работещите могат да ползва услугите на лекаря към здравната служба на територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД.

Аварийни ситуации

32. Работещите са длъжни да поддържат пътищата и изходите за евакуация свободни по всяко време.

33. При възникване на аварийни ситуации работещите са длъжни да спазват указанията на съответните компетентни длъжностни лица от страна на Веолия Енерджи Варна ЕАД.

Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

34. Изпълнителят - „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, е длъжна да:

☐ да изготви оценка на риска (само в обхвата на задълженията на дружеството – възложени работни процеси, свързаните с тях работни места, работно оборудване , помещения и организация на труда) за здравето и безопасността на наетите от Изпълнителя работници и подизпълнители;

☐ да запознае работещите под техен контрол с оценките на риска преди започване на договорените дейности.

Знаци по безопасност и противопожарна охрана

35. Двете страни са длъжни да обозначат опасностите, произтичащи от дейността им със знаци съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и да обучат работещите под техен контрол относно изискванията и правилата, които се определят с тези знаци.

36.

Специфични изисквания при използването на стълби

37. Използваните преносими стълби трябва да са индустриални, отговарящи на EN 131 и да имат идентификационен номер.

38. Двете страни са длъжни да използват само изправни преносими стълби съгласно правилата определени в Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи, Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и инструкцията за експлоатация на производителя.

Специфични изисквания при използването на скелета

39. Използваните скелета трябва да са придружени със сертификат и инструкция за експлоатация от производителя. Скелетата се изграждат и демонтират само от обучени за това работещи. Обучението се удостоверява със протокол, инструктажна книга или със съответен документ. Състоянието на скелетата се проверява от техническия ръководител или друг ръководител непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени интервали, определени в инструкцията за експлоатация или приложимите нормативни актове. За извършената проверка се съставя протокол.

40. Двете страни са длъжни да използват само изправни скелета съгласно правилата определени в Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи и Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и инструкцията за експлоатация на производителя.

41. Във всички случаи, независимо от планове за безопасност и/или инструкциите на завода производител работните зони на скелетата трябва да са обезопасени с борд дъска, среден парапет монтиран на около 80 - 90 см. от пода и горен парапет, монтиран на около 110-120 см. от пода.

Дейности, изискващи издаването на писменни разрешителни от страна на Веолия Енерджи Варна ЕАД:

Работа на височина – работа на покрив, естакада, контур на сграда или друга специфична дейност на височина над 1,50 м., вкл. работа на скеле. Дейностите се извършват след предварително изготвен план или инструкция за безопасна работа;

☐ **Работа в ограничени пространства** – работа в шахта, камера, цистерна, резервоар, яма, изкоп, закрит канал, тръбопровод, колектор, димоход, и др., в което поради затворения му характер се появява предвидима опасност. Дейностите се извършват след предварително изготвен план или инструкция за безопасна работа;

☐ **Работа с повдигателно оборудване** – работа с кранове, вишки, повдигателни съоръжения за хора и др. Дейностите се извършват след предварително изготвен план или инструкция за безопасна работа;

☐ **Огнени дейности** – огневите дейности се извършват само при наличие на пожарогасител или други подходящи уреди и средства за пожарогасене, съобразени с типа на възможния огън;

☐ **Електрическа работа** – дейностите по електрически уредби и съоръжения (електрически табла, подстанции, трафопостове, захранващи кабели);

Лични предпазни средства

42. При извършване на строителни и монтажни дейности, работещите трябва да използват защитни каски, сигнално облекло (сигнални елеци) и защитни обувки (обувки с метални бомбета/обувки с метални пластини в подметката).

43. Когато оценката на риска, Планът за безопасна работа, изискванията на Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, специфичните нормативни актове или вътрешните правила на Веолия Енерджи Варна ЕАД изискват да се използват други лични предпазни средства, то ръководителят на дейността е длъжен да подsigури използването им.

Опазване на околната среда

44. Работещите са длъжни да поддържат територията Веолия Енерджи Варна ЕАД (вкл. въздуха, водите и почвата) незамърсена от дейността си. Отпадъците трябва да се изхвърлят разделно в определените за целта контейнери.

45. Отстраняването на отпадъците, за които на територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД няма система за разделно събиране, се извършва от лицето, в резултат на чиято дейност са се формирали. При отстраняването на отпадъците се спазват изискванията определени в Закона за управление на отпадъците.

46. Забранено е извършването на ремонт и техническо обслужване на моторни превозни средства, освен в случаите на възникнали аварии и извънредни положения, изискващи неотложно отстраняване на повредата. В такива случаи работещите трябва да уведомят координатора по настоящото споразумение от страна на Веолия Енерджи Варна ЕАД

Строителните и монтажни работи

47. При извършване на строителни и монтажни работи двете страни са длъжни да спазват изискванията, определени в Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

48. Обезопасяването на работната площадка е задължение на фирмата изпълнител.

Достъпът до територията на Веолия Енерджи Варна ЕАД може да бъде забранен за лица, които не спазват гореописаните правила.

Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по едно за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Екехард Нойрайтер
Управляващ Директор

Станчо Станчев
Управител

ВЪЗПОЖИТЕЛ:

Фредерик Лоран Фарош
Изпълнителен Директор

