

ОТГОВОР – РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ

по чл.29 от ЗОП

относно: запитване от 24.09.2014 г. във връзка с обявената процедура за възлагане на ОП с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 270 комплекта комуникационно оборудване, 270 комплекта комуникативно оборудване и хардуер за мениджмънт станция, работна станция и сървър, както и доставка на сървърни лицензи, придобиване и въвеждане в експлоатация на клиентски софтуер за 3000 информационни точки и лиценз за мениджмънт станция, в изпълнение на проект „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001, с бенефициент "ДАЛКИЯ-ВАРНА" ЕАД.

Във връзка с направено запитване по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснение по документацията за участие в горепосочената процедура:

По т. 1.

Моля да бъдат уточнени присъединителните размери на топломерите – дължина на корпуса L и размера на присъединителната резба G за всяка от позициите по типоразмери. Габаритните им размери са определящи в цената.

Отговор:

Размерите са съгласно таблицата:

топломери		
qr - Номинален дебит [m ³ /h]	Присъединителен размер	Монтажна дължина (дължина на корпуса) L [mm]
1.5	G1 (R3/4)	130
3.5	G5/4 (R 1)	260
6	G5/4 (R 1)	260
10	G2 (R1 1/2)	300
15	DN 50	270

По т. 2.

Същото да се уточни и за водомерите за студена и топла вода - L и G.

Отговор:

Размерите са съгласно таблиците:

водомери за студена вода		
размер/QN ["/m ³]	Присъединителен размер	Монтажна дължина L [mm]
1/2" / 1.5m ³	G3/4	110
3/4" / 2.5m ³	G1	130
1" / 3.5m ³	G5/4	260
1" / 6m ³	G5/4	260
1 1/4" / 6m ³	G1 1/2	260
1 1/2" / 10m ³	G2	300

водомери за топла вода

размер/QN ["/m3]	Присъединителен размер	Монтажна дължина L [mm]
1/2" / 1.5m ³	G 3/4	110
3/4" / 2.5m ³	G 1	130

По т. 3

Наистина ли е важно водомерите за топла вода да бъдат с работна температура от 130°C? Предлагащите такива са с много по-висока цена от масово произвежданите с работна температура до 90°C. Водомерите са в контура на допълването на вътрешната инсталация, но все пак от връщащата магистрала?

Отговор:

Изискванията към максималната работна температура на водомерите е Т 130°C.

По т. 3

Задвижките на регулиращите вентили, които не са предмет на подмяна в настоящата поръчка еднотипни ли са по отношение на управляващото напрежение – 230 V и има ли между тях с аналогово управление или на 24 V

Отговор:

Регулиращите вентили са със **захранващо** напрежение 230 V, 50 Hz.

С уважение:

Ростислав Йорданов
Мениджър Проекти
Далкия Варна ЕАД