

.....

*Заличена информация**съгласно изискванията на ЗОП***ОТГОВОР – РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ****по чл.29 от ЗОП**

относно: запитване с изх. номер.....(заличена информация съгласно съгласно изискванията на ЗОП), във връзка с обявената процедура за възлагане на ОП с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 270 комплекта комуникационно оборудване, 270 комплекта комуникативно оборудване и хардуер за мениджмънт станция, работна станция и сървър, както и доставка на сървърни лицензи, придобиване и въвеждане в експлоатация на клиентски софтуер за 3000 информационни точки и лиценз за мениджмънт станция, в изпълнение на проект „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001, с бенефициент „ДАЛКИЯ-ВАРНА“ ЕАД.

Във връзка с направено запитване по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснение по документацията за участие в горепосочената процедура:

По т. 1.

В техническите изисквания на водомерите за топла вода изрично е посочена максимална работна температура – 130°C. В такъв случай, водомерите работещи при

такава работна температура ще бъдат с по-сложна конструкция и с различни от стандартните монтажни размери. Във ваши отговори на зададени въпроси с изх. No 317/29.09.2014 и 318/29.09.2014 сте заложили именно тези стандартни размери (110 мм за 1/2" и 130 мм за 3/4 ").

За съжаление реномираните европейски производители не произвеждат водомери работещи до 130°C и със стандартни размери.

Въпрос:

Моля да ни изясните, размерите или максималната работна температура са приоритетни при избора на водомерите? Очевидно едновременното изпълнение на двете изисквания е невъзможно.

Отговор:

Моля отбележете, че запитвания на потенциални участници и съответните им пояснения, с изх. номера 317/29.09.2014 и 318/29.09.2014, се отнасят единствено до размерите на съществуващите водомери, подлежащи на подмяна съгласно предмета на настоящата ОП. Необходимо е да се отбележи, че в том V, "Пълно описание на поръчката. Технически спецификации.", не са заложили изисквания към монтажната дължина на оборудването предмет на настоящата поръчка, което от своя страна не реферира до противопоставяне на дефинирани взаимноизключващи се технически параметри.

В допълнение бихме Ви обърнали внимание, че съгласно Том II от документацията по поръчката, отнасящ се до изискванията и указанията за изготвяне на офертите за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на Обществената Поръчка – „Всеки участник може да предложи стоки с характеристики, стандарти, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, показатели и параметри, които са еквивалентни или по-добри на посочените от възложителя.”

С уважение:

Ростислав Йорданов
Мениджър Проекти
Далкия Варна ЕАД

