

Въпроси и отговори

Изх.№. 253 / 02.08.2016г.

ОТНОСНО: Обществена поръчка, възлагане чрез публично състезание , с предмет „Строително монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни топлопроводи с диаметър над 219 мм и топлопроводни отклонения, попадащи в първа или втора категория строежи, при аварийни ремонти“

Въпрос 1: В обявлението по т. III.1.3. Технически и професионални възможности, буква а е записано, за обособена позиция №1 – Изпълнителя трябва да притежава удостоверение от Камарата на строителите „първа група – първа категория“, а на стр. 65 от документацията е записано „четвърта група – първа категория“.

Обособена позиция №2 – Изпълнителя трябва да притежава удостоверение от Камарата на строителите „трета група – трета категория“, а на стр. 65 от документацията е записано „четвърта група – трета категория“.

Моля да уточните коя група и категория трябва да притежава участника по обособена позиция №1 и №2?

Отговор на въпрос 1: - Участникът по обособена позиция №1 трябва да притежава удостоверение от Камарата на строителите „трета група – първа категория“, а по обособена позиция №2 – удостоверение от Камарата на строителите „трета група – трета категория“.

Въпрос 1: В обявлението по т. III.1.3. Технически и професионални възможности, буква б е записано, „участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата“, а на стр. 17 от документацията е записано „ по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 за доказване на техническите възможности и професионална квалификация , участниците следва да представят: - декларация, придружена със списък на основните договори за строителство, сходни с обекта на поръчката, изпълнени през последните 2 години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки (регистрирани в деловодството на фирмата, която ги издава) за добро изпълнение, както и дали то е извършено професионално и в съответствие с нормативните изисквания“

Моля, за уточнение на периода за изпълненото строителство? Също така за всяка обособена позиция отделно ли се подава декларация за изпълнено строителство или в една обща за съответните обособени позиции?

Отговор на въпрос 2: - Периодът за изпълнено строителство е през последните три години. Декларация за изпълнено строителство се подава отделно за всяка обособена позиция.

Въпрос 3: В документацията за участие на стр.17, Възложителя изисква:

- списък с вида на звената (групите, бригадите), които ще работят на обекта с броя и квалификацията на работниците;
- поименен списък на технически лица – собствени или наети, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
- списък, данни и документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата (собствени или наети технически лица), които участникът ще използва за извършване на поръчката, както и сертификати на заварчиците, а на стр. 67 – 68 от документацията участие се споменава „списък персонала, който ще изпълнява обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата“.

Ще приеме ли Възложителя представянето на един общ списък? Необходимо ли е представянето на отделен списък за всяка обособена позиция?

Отговор на въпрос 3: - Възложителят ще приеме общ списък. Необходимо е представянето на отделен списък за всяка обособена позиция.

Въпрос 4: В документацията раздел XIII ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Професионални и технически изисквания към участниците по ОП 1 и ОП 2 е записано „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, трябва да има подготвени от инженер/технолог по заваряване (IWE/EWE) заваръчни процедури и технологии (WPS и WPQR), утвърдени от сертифицираща организация и съгласувани със Възложителя преди започване на работа.

На кой етап от процедурата е необходимо участникът да разполага с инженер/технолог по заваряване и по какъв начин и с какви документи се доказва?

Отговор на въпрос 4: - Изисква се само наличие на утвърдени заваръчни процедури и технологии.

Въпрос 5: Относно изискванията в раздел XIII ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Професионални и технически изисквания към участниците по ОП 1 и ОП 2, точка 13.1.4 и 13.1.5

Моля, за уточнение с представянето на офертата необходимо ли е участника да докаже изискванията по точки 13.1.4 и 13.1.5?

Отговор на въпрос 5: - С представянето на офертата е необходимо участника да докаже, че може да изпълни изискванията по точки 13.1.4 и 13.1.5.

Въпрос 6: Обособена позиция 1 и 2: Позиции от 158 до 161: „Направа на вътрешно тяло на салников компенсатор“

Моля да се уточни подробно какво точно се изисква?

Отговор на въпрос 6: - Направа на вътрешно тяло на салников компенсатор включва: доставка на 0,5м тръба със съответния диаметър и дебелина, струговане и монтаж на съответния размер фланец.

Въпрос 7: Обособена позиция 5: Позиции от 2 до 19.

Моля да се уточни арматурата неизолирана ли е?

Отговор на въпрос 7: - Арматурата е неизолирана.

Дата: 02.08.2016г.



Иванка Борисова

Мениджър „Покупки и Снабдяване“

За дружествата на Веолia България, сектор Енергия